



MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

Elabora:	CONSULTOR SST	15/10/2018	FIRMAS		
Revisa y Aprueba:	COMITÉ SST	26/11/2018			

CODIGO	TR-S-SG-SST-7		
VERSION	1	Página	1 DE 1

Local: SL09-FACULTAD ODONTOLOGIA-ADMISION-LOGISTICA

Empresa: Universidad Nacional Federico Villarreal

N°	UNIDAD ORGÁNICA		Puesto	Actividad	Peligro		Descripción del Peligro	Riesgo	Consecuencia	Afecta a		Controles Existentes			Evaluación de Riesgo Inicial			Controles Adicionales					Evaluación de Riesgo Residual Final					
	Código	Nombre			Código	Tipo de peligro				Propios	Terceros	Ingeniería	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo	Valoración de Riesgos	Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Capacitación	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo	
1	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5
2	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto					Recargar extintores y colocar detectores de humo			5	1	5
3	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Objetos ubicados sobre los estantes	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en el interior de la oficina			20	1	20
4	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones músculo esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio					• Realización de capacitación en SST. • Realización de pausas Activas (gimnasia laboral).			5	1	5
5	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Enfrentamientos con el personal	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					3	2	6	Riesgo Medio					Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos			2	1	2
6	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto					Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones			10	2	20
7	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales			5	1	5
8	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico					• Capacitación en formación de brigadas de emergencia. • Simulacros			20	1	20
9	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	150	Mecánicos: Elementos cortantes, punzantes y contundentes	Contacto con superficies cortantes	Cortes	Perdida de miembros, tétano, amputaciones	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización de uso de EPP (guantes)	Uso de Guantes		5	1	5
10	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5
11	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto					Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones			5	1	5
12	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de equipos con conexiones electricas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto					Contar con extintores operativos y detectores de humo			5	1	5
13	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en aulas, laboratorios de cómputo y auditorios / Colocar luces de emergencia			20	1	20
14	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	750	Físico: Ruido	Realización de labores con equipos que generan ruido: parlantes, multimedia, etc.	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X					10	2	20	Riesgo Alto					Colocar señalización de uso de EPP	Uso de protección auditiva		10	1	10
15	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	940	Ergonómico: Trabajo prolongado de pie	Realización de labores de pie	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos.	X					10	2	20	Riesgo Alto					Realizar gimnasia laboral			10	1	10
16	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	670	Físicos: Iluminación Deficiente	Aulas con baja o inadecuada iluminación	Esfuerzo Visual	Fatiga visual	X					5	3	15	Riesgo Medio					Monitoreo de iluminación en as aulas			2	2	4
17	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	400	Locativos: Cargas o apilamientos inseguros	Sala de profesores con casilleros no asegurados a la pared, objetos encima de los casilleros	Caidas	Golpes, politraumatismos, contusiones, cortes	X					20	3	60	Riesgo Crítico					Asegurar los casilleros a la pared / Ordenar el ambiente			20	1	20

18	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Agresiones verbales o físicas de parte del alumnado	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X				10	3	30	Riesgo Alto				• Preparación del personal para enfrentar estas situaciones. • Talleres de Gestión Emocional			10	1	10
19	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	SECRETARIA II /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	440	Locativo: objetos filosos y punzantes	Uso de grapas y tijeras	Cortes	lesiones en piel, heridas	X				2	3	6	Riesgo Medio			Accesorios de oficina apropiados para cada función	Realización de capacitación en SST.			2	1	2
20	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	SECRETARIA II /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X				5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
21	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	SECRETARIA II /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X				5	3	15	Riesgo Medio					Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales		5	1	5
22	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	SECRETARIA II /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X				15	3	45	Riesgo Alto					Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
23	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	SECRETARIA II /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X				20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en zonas de tránsito		20	1	20
24	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	SECRETARIA II /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X				20	1	20	Riesgo Alto					Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5
25	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	SECRETARIA II /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X				20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en pasadizos y escaleras / Colocar luces de emergencia		20	1	20
26	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	SECRETARIA II /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X				5	3	15	Riesgo Medio					Realizar gimnasia laboral		2	2	4
27	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	SECRETARIA II /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X				2	2	4	Riesgo Medio			Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos			1	1	1
28	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X				5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
29	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X				5	3	15	Riesgo Medio					Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales		5	1	5
30	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X				15	3	45	Riesgo Alto					Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
31	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X				20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunion		20	1	20
32	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X				20	1	20	Riesgo Alto					Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5
33	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X				20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia		20	1	20
34	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X				5	3	15	Riesgo Medio					Realizar gimnasia laboral		2	2	4
35	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X				5	2	10	Riesgo Medio			Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos				2	1	2
36	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad)	Exceso de trabajo	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X				10	3	30	Riesgo Alto			• Talleres de Administración del estrés. • Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales			5	2	10
37	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X				5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5

38	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
39	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5
40	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunión	20	1	20
41	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia	20	1	20
42	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio				Realizar gimnasia laboral	2	2	4
43	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					5	2	10	Riesgo Medio			Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos		2	1	2
44	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad)	Exceso de trabajo	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X					10	3	30	Riesgo Alto			Talleres de Administración del estrés. Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales	5	2	10
45	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	530	Eléctrico: Contactos eléctricos	Instalación de equipos electrónicos	Contacto eléctrico	Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte. Traumatismo como lesiones secundarias	X					20	3	60	Riesgo Crítico		Mantenimiento de cajas electricas/ uso de llaves diferenciales		Inspección de cables y cajas electricas	5	1	5
46	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalación de equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5
47	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	750	Físico: Ruido	Instalación y prueba de equipos electrónicos	Exposición	Pérdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X					5	2	10	Riesgo Medio				Uso de equipos de protección personal (tapones auditivos)	5	1	5
48	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /OPERADOR PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	890	Ergonómico: Movimiento manual de carga	Traslado de equipos electrónicos	Sobreesfuerzos	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X					10	2	20	Riesgo Alto		Usar ayudas mecanicas		Solicitar apoyo para la manipulación de objetos pesados	5	1	5
49	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de transito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
50	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto				Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5
51	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Objetos ubicados sobre los estantes	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina	20	1	20
52	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio			Realización de capacitación en SST. Realización de pausas Activas (gimnasia laboral).		5	1	5
53	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Enfrentamientos con personal académico y administrativo	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					10	3	30	Riesgo Alto		Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales	2	5	10	
54	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	10	2	20
55	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
56	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, laboratorios y consultorios, por ser inmueble antiguo, declarado inhabitable	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					50	4	200	Riesgo Crítico			Capacitación en formación de brigadas de emergencia. Simulacros	Retiro de personal de estos ambientes Señalización de salidas, zonas seguras y puertas de emergencia / Colocar luces de emergencia	5	3	15
57	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de transito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
58	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto				Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5

59	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Objetos ubicados sobre los estantes	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina			20	1	20	
60	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio				• Realización de capacitación en SST. • Realización de pausas Activas (gimnasia laboral).			5	1	5	
61	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Enfrentamientos con el personal	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					3	2	6	Riesgo Medio				Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	• Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales		2	1	2	
62	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones			10	2	20	
63	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales			5	1	5	
64	020100	OFICINA CENTRAL DE ADMISION	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, laboratorios y consultorios, por ser inmueble antiguo, declarado inhabitable	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					50	4	200	Riesgo Crítico				• Capacitación en formación de brigadas de emergencia. • Simulacros	• Retiro de personal de estos ambientes • Señalización de salidas, zonas seguras y puertas de emergencia / • Colocar luces de emergencia			5	3	15

